



- LEGENDA:**
- Tablou electric echipat conf. schema monofilara
 - Circuit electric montat ingropat sub tencuiala
 - Manunchi de circuite electrice montate ingropat sub tencuiala
 - Magistrala de comunicare DALI formata din cablu din Cu tip CYY-F 2x1.5mmp
 - Corp de iluminat linear echipat cu LED, L=1.4m, 27W, 3400lm, driver cu comunicatie DALI - montaj suspendat-conf. fisa tehnica FT1E (sistem optic adecvat pentru sali de clasa)
 - Corp de iluminat linear echipat cu LED, L=1.4m, 27W, 3400lm, driver cu comunicatie DALI - montaj suspendat-conf. fisa tehnica FT2E
 - Corp de iluminat linear echipat cu LED, L=1.2m, 30W, 3600 lm, minim IP44, pentru grupuri sanitare - montaj suspendat/ aparent - conf. fisa tehnica FT5E
 - Corp de iluminat tip proiector compact orientabil, echipat cu LED, 35W, montaj pe sina
 - Corp de iluminat tip proiector orientabil, echipat cu LED, 50W
 - ♦ Detector de miscare, unghi de detectie 180° respectiv 360°, raza de detectie 6m
 - / Intreruptor monopolar montaj ingropat
 - Corp de iluminat de securitate pentru evacuare cu LED, tip indicator luminos, echipat cu acumulatori si dispozitiv de comutare automata, autonomie minim 2h
 - Corp de iluminat de securitate pentru iluminat hidranti cu LED, tip indicator luminos, echipat cu acumulatori si dispozitiv de comutare automata, autonomie minim 2h
 - Tastatura cu display LED - DALI
 - Senzor de prezenta si luminozitate DALI
 - Senzor de prezenta si luminozitate 30m, DALI
- EL - echipare cu kit de emergenta autonomie minim 2h
* - fara balast DALI

NOTE: Se citeste impreuna cu schemele monofilare.
 Intreruptoarele se monteaza la h=1.5m fata de cota pardoselii finite.
 Semnificatiile notatii:
 ex. Ba/c2 - nr. intreruptorilor, circuit din tabloul electric din zona respectiva

In toate spatiile pentru invatamant si holuri se va realiza un sistem de control inteligent al iluminatului.
 Se utilizeaza controlere DALI cu 3 canale - 64 adrese / canal.
 Se citeste impreuna cu schemele monofilare.